

山梨大学(武田3)甲斐路荘駐車場整備工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	A-1 A-2 A-3	駐車場境界部分における市道の舗装復旧範囲について ・既成RC擁壁撤去に伴い市道部分のコンクリート舗装を撤去しなければならない。市道側に0.8m程度を撤去すると考えて宜しいでしょうか。また、新設舗装面積218㎡にはこの部分が含まれていますか。	1	市道の舗装撤去復旧範囲については、必要最低限とする。 新設舗装面積は、変更指示書による。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				