平成30年8月30日

山梨大学(下河東)カルテ庫新営工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質　疑　事　項	No	回　　答
1	特-01	消防設備等の工事は別途で宜しいですか、ご指示を、お願いします、		宜しい。
2	A-02	建具額縁は、木製既製品で、宜しいですか、ご指示を、お願いします。		宜しい。
3	A-02	外部縦樋は、枡又は配管の接続は、無いものとしても、宜しいですか、ご指示を、お願いします。		宜しい。
4	A-02	外壁防火サイディング(パネル式)工事は、現場施工の窯業系サイディングでも宜しいですか、ご指示を、お願いします。		メーカー仕様による。