

山梨大学(医)看護学科教育研究棟6階空調設備改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1	特-1,2	当該改修工事の作業時間は、平日昼間と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	1	原則として平日の昼間作業とする。 ただし、状況により、土日作業も可能とする。
2	M-04	図面番号 M-04 機器表 新設屋外機EHP-7仕様について高調波対策品と表示無い為標準品として選定して宜しいですか？	2	標準品とする。
3	M-04	EHP-I-7、EHP-II-7 屋外機はリニューアル形と考えて 宜しいでしょうか。ご教示願います。	3	リニューアル形とする。
4	M-04	集中リモコンについて 他社製品の空調機の制御を行えるとありますが一部機能が制限されるようになりますが(オンオフのみ等状況によって)よろしいでしょうか。	4	M-04の通りとする。
5	M-04	新設集中リモコンの仕様で50台程度の空調機を 一度に制御でき、個別で運転・停止・状態監視 の操作をおこなえ、他社製の機器も制御できる メーカーはあるのでしょうか。	5	あります。
6	M-09～12	自動制御設備での新設室内機と既存全熱交換器を連動配線に伴い、既存機器の型式を教えてください。	6	松下電器産業株式会社(現パナソニック)製 FY250ZB3,FY-E50DM1L,FY-E50DM1L-K,FY-E80DM1L-K, FY-E25BM1L,FY-E25DM1L-K,FY-E35BM1Lとする。
7	M-09～12	自動制御設備での新設配線に対し配管口径が 大きいように思われますが設計通りで宜しいですか。	9	M-10～12の通りとする。
8	E-01	別途工事の動力分電盤からの室外機への配線は本工事となりますか。	7	本工事とする。
9		本工事は既設冷媒管を再使用との事ですが 配管内の洗浄は必要ありませんか。又は洗浄の必要がない機種を選定しろという 事ですか。	8	洗浄の必要がない機種を選定する。