

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1	特-1	既存躯体への穿孔にて『捜査式埋設物調査』とありますが、ウォールスキャナーと考えて宜しいでしょうか。		宜しいです。
2		コンクリート基礎工事は、既設再利用と考えてよろしいでしょうか。		宜しいです。
3	現場説明書	I期、II期それぞれ仮囲いは必要でしょうか。		出入口付近は安全確保の為、B型バリケードを設置する。
		図面と数量書で異なる箇所はどちらを正とすれば宜しいでしょうか。		
4	M-1-09 数量書	FEH-3 片吸込ターボファン 機器表:#3、1台 数量書#2、2台(FEH-3, 4)		機器表を正とします。
5	M-1-09 数量書	FEH-5 片吸込ターボファン 機器表:1台 数量書2台(FEH-5, 6)		機器表を正とします。
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				