

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

質疑に対する回答について

No	質疑事項	No	回答
1	バイオハザード(バイオセーフティ)レベルはどの程度と考えたらよろしいですか？	1	バイオセーフティレベルの設定は不要です。「実験動物施設のガイドラインにおける環境条件の基準値」等によります。
2	実験排水について、除外槽・中和槽等の改修は本業務となりますか？	2	本業務範囲には含まれません。
3	改修対象範囲において、アスベスト含有調査は実施済みですか？今後の追加調査が必要になる可能性についてご教示ください。	3	調査は実施済みです。
4	使用説明書の4. の1)の一般関連6項目の、動物実験施設Ⅱ期とⅢ期のエクspansionジョイントとはどの部分を指しますか？	4	動物実験施設Ⅱ期とⅢ期のエクspansionジョイントは無いものとしてします。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			